ФОРМА

Справка о техническом состоянии оборудования

Наименование	Электростанция
Инвентарный номер	331890
Завод изготовитель	ENDRESS (США)
Модель (Марка)	ESE 404 SBS AC
Заводской номер	080313ув
Год выпуска	2008
Дата ввода в эксплуатацию	2008
Состояние (отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)	неудовлетворительное
Работоспособность (работоспособное/ неработоспособное)	**неработоспособное** (поломка генератора, бензиновый двигатель находится в работоспособном состоянии)
Основные характеристики	Габ. 820х495х570 мм, вес 62кг, макс. мощ. в кВт/л.с - 6,3/8,6,напр. 230В/1/50 Гц, объём бака 5,3л.
Сведения о наличии возвратных отходов (драгметаллов) необходимо указать количественное содержание драгметаллов (серебро/золото/платина)	Наличие или отсутствие драгметаллов в паспорте не указано, может быть определено в момент утилизации.
Сведения о демонтаже (требуется /не требуется)	Демонтаж не требуется
Даты и состав проведенных ремонтных работ и модернизаций	Смета 1078 от 10.12.2014г, заказ 23302185, замена двигателя BRIGGS&STRATTON на двигатель HONDA GX270, зав.№ GCBGT 1300622, сухая масса 25,8 кг, габ. 355х428х422 мм.

ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 2322 АО "ЖКЦ "Прогресс"

Начальник цеха 2322 _____ /И. А. Сафаров/

Механик цеха 2322 _____ /А. А. Фролов/